

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ “งานซ่อมเครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า ขนาด 60 KVA”
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายเทคโนโลยีและสื่อสาร การประปานครหลวง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 425,600.00.-บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 29,792.00.-บาท
รวมเป็นวงเงินทั้งสิ้น 455,392.00.-บาท
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
เป็นเงิน 425,600.00.-บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 29,792.00.-บาท รวมเป็นวงเงินทั้งสิ้น 455,392.00.-บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี).....-..... บาท
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - 4.1 สืบราคาจากบริษัท เคจี ดาต้า เซิร์ฟ จำกัด
 - 4.2 สืบราคาจากบริษัท IT Management Co.,Ltd
 - 4.3 สืบราคาจากบริษัท Metro System Corporation Public Company Limited
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

5.1 นายบุญสม พิมพ์แดง	ประธานกรรมการ	ข
5.2 นางสาวแววดาว อุดลย์พิจิตร	กรรมการ	กต
5.3 นายนริศ ปลุกชาติ	กรรมการและเลขานุการ	น.ว

หมายเหตุ

แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ได้มาจากการสืบราคาจากบริษัท 3 ราย

รายละเอียดการจ้างซ่อม

เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ ยี่ห้อ APC รุ่น Symmetra PX ขนาด ๖๐ KVA

๑. วัตถุประสงค์

เพื่อให้เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า มีความพร้อมที่จะจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ใน ศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก การประปานครหลวง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒. หน้าที่ผู้รับจ้าง

๒.๑ ผู้รับจ้างต้องทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่ทั้งหมด จำนวน ๓๒ หน่วย ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ติดตั้งเดิม

๒.๒ แบตเตอรี่ที่นำมาเปลี่ยนต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

๒.๒.๑ ต้องผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑

๒.๒.๒ แบตเตอรี่ที่นำมาเปลี่ยน ต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๒.๒.๓ แบตเตอรี่ทุกลูกต้องมีการติดลำดับหมายเลข

๒.๒.๔ แบตเตอรี่ทุกลูกที่นำมาเปลี่ยน ต้องใช้งานได้กับเครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า ยี่ห้อ APC

รุ่น Symmetra PX ขนาด ๖๐ KVA

๒.๓ ปรับตั้งค่าโดยใช้ Software ลิขสิทธิ์จาก APC

๓. ระยะเวลาสัญญา

นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา รวม ๓๐ วัน

๔. การจ่ายเงิน

การประปานครหลวงจะจ่ายเงินงวดเดียว เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงาน แล้วเสร็จ

๕. อัตราค่าปรับ

ผู้รับจ้าง ต้องดำเนินการซ่อมแซมแก้ไข/เปลี่ยน และติดตั้งให้แล้วเสร็จ พร้อมใช้งานได้ติดตั้งเดิม ภายใน ระยะเวลาสัญญา หากผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการติดตั้งให้แล้วเสร็จได้ การประปานครหลวงจะคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของวงเงินในสัญญา จนกว่าผู้รับจ้างจะปฏิบัติงานเสร็จสิ้นตามสัญญา

๖. การรับประกัน

รับประกันแบตเตอรี่ ๒ ปี