



## ประกาศการประปานครหลวง เรื่อง ขยายระยะเวลาเปิดรับข้อเสนอผลิตภัณฑ์และผู้ให้บริการ

ตามที่ การประปานครหลวง ได้มีประกาศ เรื่อง เปิดรับข้อเสนอผลิตภัณฑ์และผู้ให้บริการ ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 เพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงท่อชำรุดเสื่อมสภาพด้วยวิธี Trenchless Rehabilitation โดยกำหนดให้ผู้สนใจยื่นข้อเสนอภายในวันที่ 15 มีนาคม 2569 นั้น

เพื่อให้ผู้ประกอบการมีเวลาเตรียมเอกสารนำเสนอเทคโนโลยีที่หลากหลายและครบถ้วนสมบูรณ์ อันจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการพิจารณาดำเนินงาน การประปานครหลวง จึงขอขยายระยะเวลาเปิดรับข้อเสนอผลิตภัณฑ์และผู้ให้บริการ ออกไปจนถึงวันที่ 10 เมษายน 2569 โดยมีข้อกำหนดคุณสมบัติที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. วัสดุที่ใช้ในการปรับปรุงท่อต้องสามารถใช้ได้กับระบบน้ำประปา และไม่มีสารพิษหรือสารอันตรายใดๆ
2. สามารถปรับปรุงท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 150 – 300 มม. โดยไม่ทำลายโครงสร้างท่อเดิม
3. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อหลังปรับปรุงลดลงไม่เกินร้อยละ 20 จากขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อเดิม
4. สามารถรองรับการสอดท่อผ่านอุปกรณ์ประกอบท่อของการประปานครหลวงโดยส่วนใหญ่ได้ โดยไม่ต้องเปิดบ่อรับในแต่ละช่วง
5. ความยาวสูงสุดที่สามารถดำเนินการปรับปรุงท่อได้โดยไม่ต้องขุดเปิดหลุม ไม่น้อยกว่า 250 เมตร
6. วัสดุที่ใช้ในการปรับปรุงท่อต้องสามารถรองรับการเจาะบรจบท่อแยกเข้ามาตรวัดน้ำในอนาคตได้โดยไม่สูญเสียรูปหรือเปลี่ยนแปลงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
7. ภายหลังจากติดตั้ง/ก่อสร้าง ต้องทดสอบการรั่วซึมตามมาตรฐานการประปานครหลวงกำหนดได้

ทั้งนี้ ผู้ที่มีผลิตภัณฑ์ ได้รับสิทธิในการให้บริการ หรือมีผลงานในลักษณะดังกล่าว สามารถส่งข้อมูลรายละเอียดมายัง ฝ่ายบริหารจัดการน้ำสูญเสีย สำนักงานประปาสาขาแมนศรี ชั้น 4 เลขที่ 1203 ถนนนครไชยศรี แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 2504 0123 ต่อ 3380 (ในวันและเวลาราชการ) ภายในกำหนดระยะเวลาที่ขยายออกไปดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2569

ฝ่ายบริหารจัดการน้ำสูญเสีย  
การประปานครหลวง