



ข้อบังคับการประปานครหลวง

ว่าด้วย การขออนุญาต การอนุญาต และเงื่อนไขในการอนุญาต เพื่อชักน้ำหรือวิดน้ำ
หรือเดินเรือในคลองรับน้ำ หรือปลูกสร้างสิ่งก่อสร้างในบริเวณหรือในคลองประปา หรือบริเวณคลองรับน้ำ
ในเขตการประปานครหลวง และจังหวัดปทุมธานี

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับการประปานครหลวง ฉบับที่ ๙๐ ว่าด้วย
การขออนุญาต การอนุญาต และเงื่อนไขในการอนุญาต เพื่อชักน้ำหรือวิดน้ำ หรือเดินเรือในคลองรับน้ำ
หรือปลูกสร้างสิ่งก่อสร้างในบริเวณหรือในคลองประปา หรือบริเวณคลองรับน้ำ ในเขตการประปานครหลวง
และจังหวัดปทุมธานี พ.ศ. ๒๕๓๑ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเหมาะสม สอดคล้องกับสภาวการณ์
และเทคโนโลยีในปัจจุบัน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๔ (๑) แห่งพระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. ๒๕๑๐
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการประปานครหลวง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ และมาตรา ๗ วรรคสอง
ประกอบกับมาตรา ๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติรักษาคคลองประปา พ.ศ. ๒๕๒๖ คณะกรรมการ
การประปานครหลวงจึงวางข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับการประปานครหลวง ว่าด้วย การขออนุญาต
การอนุญาต และเงื่อนไขในการอนุญาต เพื่อชักน้ำหรือวิดน้ำ หรือเดินเรือในคลองรับน้ำ หรือปลูกสร้าง
สิ่งก่อสร้างในบริเวณหรือในคลองประปา หรือบริเวณคลองรับน้ำ ในเขตการประปานครหลวง
และจังหวัดปทุมธานี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕”

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามสิบวัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๓ และข้อ ๔ ของข้อบังคับการประปานครหลวง ฉบับที่ ๙๐
ว่าด้วย การขออนุญาต การอนุญาต และเงื่อนไขในการอนุญาต เพื่อชักน้ำหรือวิดน้ำ หรือเดินเรือในคลองรับน้ำ
หรือปลูกสร้างสิ่งก่อสร้างในบริเวณหรือในคลองประปา หรือบริเวณคลองรับน้ำ ในเขตการประปานครหลวง
และจังหวัดปทุมธานี พ.ศ. ๒๕๓๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๓ ผู้ใดประสงค์จะขออนุญาตชักน้ำหรือวิดน้ำในคลองประปา หรือคลองรับน้ำ
จะต้องยื่นคำขอตามแบบที่กำหนดต่อการประปานครหลวงพร้อมด้วยหลักฐานประกอบการอนุญาต
ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

(๑) ต้องยื่นแบบแปลนแผนผังแสดงการชักน้ำหรือวิดน้ำและรายละเอียดของเครื่องมือที่ใช้
รวมถึงแนวกับระดับการวางท่อสูบน้ำจากคลองประปา หรือคลองรับน้ำ จำนวน ๕ ชุด

- (๒) ต้องแสดงจำนวนปริมาณการสูบน้ำดิบที่ประสงค์จะใช้
- (๓) ต้องแสดงมาตรการป้องกันมิให้สิ่งสกปรกปนเปื้อนหรือเศษวัสดุไหลลงในคลองประปาหรือคลองรับน้ำ ทั้งในระหว่างก่อสร้างและหลังก่อสร้างรวมถึงในขณะปฏิบัติงานด้วย
- (๔) อัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการชักน้ำหรือวิดน้ำในคลองประปาหรือคลองรับน้ำ ให้เป็นไปตามที่การประปานครหลวงกำหนด
- (๕) ระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตให้ชักน้ำหรือวิดน้ำในคลองประปาหรือคลองรับน้ำ ให้เป็นไปตามที่การประปานครหลวงกำหนด

ข้อ ๔ ผู้ใดประสงค์จะขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งก่อสร้างลงในบริเวณ หรือเขตคลองประปาหรือบริเวณคลองรับน้ำ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ที่ออกตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติรักษาคลองประปา พ.ศ. ๒๕๒๖ จะต้องยื่นคำขอตามแบบที่การประปานครหลวงกำหนด พร้อมด้วยหลักฐานประกอบการอนุญาต ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

- (๑) ต้องยื่นแบบแปลนและรายการคำนวณ สิ่งก่อสร้างที่จะขอปลูกสร้างจำนวน ๕ ชุด
- (๒) ในกรณีขออนุญาตสร้างสะพานข้ามคลองประปา สะพานที่จะสร้างต้องเป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (Reinforced Concrete) หรือคอนกรีตอัดแรง (Prestressed Concrete) หรือสะพานเหล็กชุบสังกะสี (Hot-Dip Galvanized Steel Bridge) มีผิวจราจรกว้างไม่น้อยกว่า ๖.๐๐ เมตร มีทางเดินเท้ากว้างไม่น้อยกว่าข้างละ ๑.๐๐ เมตร และบริเวณช่วงกลางสะพาน เมื่อวัดจากกึ่งกลางคลองประปาออกไปในแนวตั้งฉากกับคันคลองประปามีระยะไม่น้อยกว่าข้างละ ๖.๐๐ เมตร มีระดับท้องคานไม่ต่ำกว่าระดับ +๓๗.๓๐ เมตร (ก.ท.ม.) โดยคุณสมบัติหรือรูปแบบในการสร้างสะพาน ให้เป็นไปตามที่การประปานครหลวงกำหนด
- (๓) อัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพื่อปลูกสร้างสิ่งก่อสร้างลงในบริเวณหรือเขตคลองประปา หรือบริเวณคลองรับน้ำ ให้เป็นไปตามที่การประปานครหลวงกำหนด
- (๔) ระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งก่อสร้างลงในบริเวณ หรือเขตคลองประปา หรือบริเวณคลองรับน้ำ ให้เป็นไปตามที่การประปานครหลวงกำหนด”

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายนิสิต จันทร์สมวงศ์)

ประธานกรรมการการประปานครหลวง